

「（仮称）ケアハイツいたみ２号館建設工事」の質問に対する回答について

回答日：令和３年４月２３日（金）

③意匠（昇降機・外構工事を含む） ④構造 ⑤電気設備（外構電気工事を含む） ⑥衛生設備（外構衛生工事を含む）

通し 番号	図面 番号	質 疑	印を記入→ 食い違い	仕様 不明	図面 無し	回 答
③-1	A901	内訳書にてカラーアスファルト舗装の記載がございますが、 適用範囲及び仕様が不明です。 仕様等適用範囲ございましたらご指示ください。		✓		A901外構図のF4インターロッキング舗装を カラーアスファルト舗装に読み替えて下さい。
2	A903	平板舗装について、図面には300角 内訳書には200角と相違があります。 図面を正と考えて宜しいでしょうか。	✓			お見込の通りです。
3	A903	緑地平板舗装について、図面には600角 内訳書には200角と相違があります。 図面を正と考えて宜しいでしょうか。	✓			お見込の通りです。
4	A903	詳細図番号F-7.コンクリート塀について、取付範囲 が不明です。ご指示ください。			✓	適用なしです。
5	A905	サイクルポート基礎 及び 設備基礎、受水槽基礎、 キュービクル基礎下の地盤改良について、 深さが不明です。ご指示ください。		✓		GL-850までとします。
6	A010 A605 A606	アルミニウム製建具 断熱性H-1について、 硝子単体ではH-1をみたすかどうかの判断が 出来かねます。図面通りの複層硝子構成で H-1を満たすと考えて宜しいでしょうか。				お見込の通りです。
7	A010 A605 A606	特記仕様書-9より、複層硝子のスペーサーが黒色と ありますが、アルミサッシはサッシメーカーにより黒色は 認定外となる場合があるので、全てシルバー色と して宜しいでしょうか。				お見込の通りです。
8	A502 A507	衝突防止マークの形状及び寸法の指定があり ましたらご指示ください。				監督員との協議により決定します。
9	A413 A417 A502	各所防護柵の硝子は四辺支持と考えて 宜しいでしょうか。四辺支持でない場合は 姿図詳細をご指示ください。				フルテック株式会社 フィックスサイドガードZERO-S同等品と します。
10	A504 A604	AW-7, 22は寸法を鑑み下部を凡例D、上部を凡例H と読替えても宜しいでしょうか。				お見込の通りです。
11	A501 A504 A606	AW-9について、建具キープラン及び建具表では 排煙窓4連が2ヶ所、硝子種別図及び立面図では 排煙窓3連が3ヶ所となっています。 どちらを正と考えたら宜しいでしょうか。	✓			排煙窓4連が2ヶ所を正とします。

通し 番号	図面 番号	質 疑	レ印を記入→ 食い違い	仕様 不明	図面 無し	回 答
12	A504	AW-16はLowE 5mmの長辺最大寸法を超えます ので、フロント6mm+A12+LowE 6mmへ変更しても 宜しいでしょうか。				お見込の通りです。
13	A504	LD-1, 3, 4, 7 WD-1, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 17は				お見込の通りです。
	A505	型板強化硝子4mmのメーカー最小寸法以下の為 型板硝子4mmに変更しても宜しいでしょうか。				
14	A404	WD-2はアクリルロン5mm P-2:雲竜程度として				H2400で上框追加とし、
	A505	宜しいでしょうか。 なお、H3600は樹脂板の長辺最大寸法を超えます ので、H2枚割り(中棧必要)へ変更しても 宜しいでしょうか。				上框まで上部木縦棧を下す仕様とします。
15	A201	食品庫の仕上げが不明です。 厨房と同様と考えて宜しいでしょうか。		✓		お見込の通りです。
16	A111	養護棟 2・3階避難バルコニーの笠木付アルミ 格子手摺について、木造の場合 総延長10m 超えるとメーカー保証が取れません。 補強方法を御指示下さい。			レ	井上商事 格子タイプK 笠木付工法 ステンカラー同等品とします。 補強は必要ありません。
17	A102	養護棟、階段詳細図をいただけないでしょうか。			レ	詳細は認定工法の為、
	A103					A032の1-5-2の断面詳細を参照下さい。 有効幅、踏面、蹴上寸法はA102、103を参照下さい。 仕上はA203図参照のうえ巾木は塩ビささら巾木とする。 各段鼻にはA015、20章、2-6記載の 階段滑り止めを見込むこと。
18	A401	屋根仕様について、エントランス棟、渡り廊下B・C棟	レ			お見込の通りです。
	A402	の屋根仕様はA403図、A404図に元旦ビュティ:				
	A403	マツタールフ同等』の記載がありますが、特養棟、 養護棟、地域交流棟には、メーカー品番の記載は ありません。エントランス棟、渡り廊下B・C棟につい ても、メーカーと考えると宜しいでしょうか。 御指示下さい。				
19	A901	職員用上部駐輪場屋根(F-19)の 取りやめは可能でしょうか。				設計図書の通りとします。
20	A901	施設利用者用上部駐輪場屋根(F-18) の取りやめは可能でしょうか。				設計図書の通りとします。
21	A901	サイクルキーパー(職員・施設利用者用) の取りやめは可能でしょうか。				設計図書の通りとします。
22	A505	WD9以外の扉ガードの取りやめは 可能でしょうか。				設計図書の通りとします。

通し 番号	図面 番号	質 疑	レ印を記入→	食い 違い	仕様 不明	図面 無し	回 答
23	A901	南側遊歩道の仕様についてコンクリー ト舗装(F-2)からアスファルト舗装 (F-3)への仕様変更は可能でしょうか。					設計図書の通りとします。
24	A901	西側遊歩道の仕様について インターロッキング(F-4)から アスファルト舗装(F-3)への仕様変更 は可能でしょうか。					設計図書に変更が反映されていなかった 部分の為、カラーアスファルト舗装とします。
25	A910	自動灌水装置の仕様について					監督員との協議により決定します。
	A911	メーカーフリーとして考えることは 可能でしょうか。					
26	A910	自動灌水装置の仕様について					設計図書の通りとします。
	A911	ソーラー電池への仕様変更は 可能でしょうか。					
27	A907	樹木の幹の太さの仕様変更は 可能でしょうか。					可能です。
28	A401	特養棟1F床下地の仕様について、	レ				建築図を正とします。
	S103b	下記の相違があります。 構造図を正としてよろしい でしょうか。 ・ 矩計図1：構造用合板t=24 ・ 構造図：パーティクルボードt=20 ご指示ください。					
29	A301	天井伏図に「カーテンボックス・ブラインドボックス	レ				お見込の通りです。
	A401	は特記無き限り前垂のみとし堅木t24					
	A403	H85にクロス巻込みとする」とありますが、 矩計図で木製レフィニッシュ貼もしくは 木製OPとなっております。 木製OPとして考えてよろしい でしょうか。 ご指示ください。					
30	A414	ユニットバスと窓取合い部の仕様を 塩ビ枠として考えてよろしい でしょうか。 ご指示ください。		レ			お見込の通りです。
31	A202	1階医務室において、内部仕上表の備考		レ			別途工事です。
	A418	欄に薬品棚の記載がありますが、 1階平面詳細図(6)に図示がなく 詳細が不明です。 別途としてもよろしいでしょうか。 また床の補強は必要と考えてよろしい でしょうか。					床補強は不要です。

通し 番号	図面 番号	質 疑	印を記入→ 食い違い	仕様 不明	図面 無し	回 答
		ご指示ください。				
32	A202	内部仕上表1で、1階職員室の備考欄に		レ		別途工事です。
		書棚と金庫とありますが				床補強は不要です。
		詳細が不明です。				
		別途としてもよろしいでしょうか。				
		また床の補強は必要と考えてよろしい				
		でしょうか。				
		ご指示ください。				
33	A418	1階平面詳細図(6)の検収室の下記部分		レ		下足側床：コンクリート素地金コテ押え
		に実線で床見切の様な図示があり				上足側床：防滑ビニル床シート
		ますが、詳細及び納まりが不明です。				見切材：SUS製
		ご指示ください。				とします。
34	A418	各棟各階平面詳細図について、凡例に		レ		消火器ボックス埋込型：養護棟5カ所
		消火器ボックスの記載がありますが、階段				補助散水栓一体埋込型：養護棟4カ所
		廻りに埋込型の記載しかありません。				特養棟各1カ所
		その他の場所に消火器ボックスが必要な				なお平面詳細図に記載のC-7はC-8に読み替える
		場合は棟毎の個所数を御指示下さい。				ものとします。
35	A111	AW8において、下記の様に建具表・立面図	レ			引違い窓を正とします。
	A504	とガラス種別図とで建具形式がくい違い				
	A604	ます。建具表・立面図を正と考えて見				
		込んでいます。よろしいでしょうか。				
		□建具表・立面図・・・2連FIX窓				
		□ガラス種別図・・・引違い窓				
36	A111	AW13において、下記の様に建具表・立面	レ			引違い窓を正とします。
	A504	図とガラス種別図とで建具形式がくい違				
	A605	います。建具表・立面図を正と考えて				
		見込んでいます。よろしいでしょうか				
		□建具表・立面図・・・外倒し窓				
		□ガラス種別図・・・引違い窓				
37	A504	AG2において、バックパネルの記載があり		レ		AG2ではなくAG4にバックパネルを記載していたが
		ますが詳細が不明です。スチールパネルt=1.6				AG4及びバックパネルを取りやめます。
		(仕上無し)と考えて見込んでいます。				
		よろしいでしょうか。				
38	A502	衝突防止用注意喚起マークにおいて、適用				左記及びAW2、AW9とします。
		建具は下記の様に見込んでいます。				
		よろしいでしょうか。				
		□AW7・17・18・22				
		□SSD1～5				
④-1	S101a-L	Y2・4、X1～2通間の防火水槽部の人通口		レ		別紙1参照。
		φ600の補強筋要領を御指示下さい。				

通し 番号	図面 番号	質 疑	レ印を記入→ 食い違い	仕様 不明	図面 無し	回 答
2	A102	養護棟、階段詳細図をいただけないでしょうか。			レ	詳細は認定工法の為、
	A103					A032の1-5-2の断面詳細を参照下さい。
						有効幅、踏面、蹴上寸法はA102、103を参照ください。
						仕上はA203図参照のうえ巾木は塩ビさら巾木とする。
						各段鼻にはA015、20章、2-6記載の
						階段滑り止めを見込むこと。
⑤-1	005	電気設備工事について、特記仕様書にて				上位100社以外でも、施工者の責任において
		(前年度) 全国電気設備工事において総合評価が				可能とします。
		上位100社に入る業者を採用するように記載				
		ありますが、100社以外の業者の採用は可能でしょうか。				
2	E-003	特記仕様書2章電気設備一般共通事項				設計図書を訂正し、特定の乙類とします。
		耐震措置(1)設計用水平地震力の				
		耐震安全性の分類について一般施設と				
		して考えてよろしいでしょうか。				
⑥-1	M-0-03	特記仕様書2章機械設備一般共通事項				設計図書の通り、特定の乙類とします。
		耐震措置(1)設計用水平地震力の				
		耐震安全性の分類について一般施設と				
		して考えてよろしいでしょうか。				
2	M-0-08	給水ポンプを2台単独交互運転としても				設計図書の通りとします。
		よろしいでしょうか。				
3	M-3-04	水栓柱をステンレスから樹脂に				設計図書の通りとします。
		仕様変更してもよろしいでしょうか。				
4		セントラル給湯方式から				設計図書の通りとします。
		電気温水機での個別給湯方式への				
		変更は可能でしょうか。				
5		「ダイキンエアコン うるるとさらら」				設計図書の通りとします。
		から一般エアコンへの変更は				
		可能でしょうか。				
6	M-1-07	加湿機(WH-1)は床置きとし、				設計図書の通りとします。
		Panasonicヒーター式気化式加湿機				
		FE-KXT07同等品と考えても				
		よろしいでしょうか。				
7		特養棟のウォシュレットの取りやめは				設計図書の通りとします。
		可能でしょうか。				
8		全熱交換器の取りやめは				設計図書の通りとします。
		可能でしょうか。				